

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อผู้รับใบอนุญาต :	บริษัท บางกอก โคลเนอเรชั่น จำกัด
เขตพื้นที่ดำเนินงาน :	เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ
ปี :	2566

พื้นที่	ดัชนี	รวมทุกพื้นที่ กรณีรวมทุกเหตุการณ์													
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค่ารวม	
มาบตาพุด	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	Planned	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Unplanned	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	Planned	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Unplanned	0	0	0	60	20	0	0	0	0	0	0	0	80
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	D1 : SAIFI (ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)		0	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	25.00
	D2 : SAIDI (นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)		0	0	0	60	20	0	0	0	0	0	0	0	80
	D3: Distribution loss (%)		0	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	25.00

รวมทุกพื้นที่ กรณีไม่รวมเหตุการณ์ตามข้อ 7													
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค่ารวม	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

\* หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย "-" หากไม่มีข้อมูล โดยให้ระบุเหตุผล

%  
นาที