

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อผู้รับใบอนุญาต :	บริษัท บางกอก โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด
เขตพื้นที่ดำเนินงาน :	เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ
ปี :	2566

พื้นที่	ดัชนี	กรณีรวมทุกเหตุการณ์	กรณีไม่รวมเหตุการณ์ตามข้อ 7	
มาบตาพุด	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ	Planned	0	0
		Unplanned	2	0
	ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ	Planned	0	0
		Unplanned	80	0
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด		11	0
	D1 : SAIFI (ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)		25	0.00
	D2 : SAIDI (นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)		80	0
	D3: Distribution loss (%)		25	0.00

\* หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย "-" หากไม่มีข้อมูล โดยให้ระบุเหตุผล