

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อผู้รับใบอนุญาต :	บริษัท บางกอก โคลเนอเรชั่น จำกัด
เขตพื้นที่ดำเนินงาน :	เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ
ปี :	2566

		รวมทุกพื้นที่ กรณีรวมทุกเหตุการณ์													
พื้นที่	ดัชนี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค่ารวม	
		มาบตาพุด	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	Planned	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unplanned	0			0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ	Planned		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Unplanned		0	0	0	60	20	0	0	0	0	0	0	0	80
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
D1 : SAIFI (ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)			0	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	25.00
D2 : SAIDI (นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)			0	0	0	60	20	0	0	0	0	0	0	0	80
D3: Distribution loss (%)			0	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	25.00

รวมทุกพื้นที่ กรณีไม่รวมเหตุการณ์ตามข้อ 7													
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค่ารวม	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

\* หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย "-" หากไม่มีข้อมูล โดยให้ระบุเหตุผล

%  
นาที

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อผู้รับใบอนุญาต :	บริษัท บางกอก โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด
เขตพื้นที่ดำเนินงาน :	เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ
ปี :	2566

พื้นที่	ดัชนี	กรณีรวมทุกเหตุการณ์	กรณีไม่รวมเหตุการณ์ตามข้อ 7	
มาบตาพุด	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ	Planned	0	0
		Unplanned	2	0
	ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ	Planned	0	0
		Unplanned	80	0
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด		11	0
	D1 : SAIFI (ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)		25	0.00
	D2 : SAIDI (นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)		80	0
	D3: Distribution loss (%)		25	0.00

\* หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย "-" หากไม่มีข้อมูล โดยให้ระบุเหตุผล

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อผู้รับใบอนุญาต :	บริษัท บางกอก โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด
เขตพื้นที่ดำเนินงาน :	เขตพื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ
ปี :	2566
สถิติ 5 ปี :	2561-2565

\*รายงานเมื่อมีผลการดำเนินงานครบทั้ง 4 ไตรมาส

พื้นที่/ดัชนี		ค่าดัชนีรายปี				
		2561	2562	2563	2564	2565
มาบตาพุด	D1 : SAIFI (ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)	0	0	0	0	0
	D2 : SAIDI (นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)	0	0	0	0	0
	D3: Distribution loss (%)	0	0	0	0	0

สรุปเหตุการณ์ (ถ้ามี)		ค่าดัชนีรายปี				
		2561	2562	2563	2564	2565
D1 : SAIFI	กรณีรวมทุกเหตุการณ์	0	0	0	0	0
	กรณีไม่รวมเหตุการณ์ตามข้อ 7	0	0	0	0	0
D2 : SAIDI	กรณีรวมทุกเหตุการณ์	0	0	0	0	0
	กรณีไม่รวมเหตุการณ์ตามข้อ 7	0	0	0	0	0
D3: Distribution loss		0	0	0	0	0

\* หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย "-" หากไม่มีข้อมูล โดยให้ระบุเหตุผล

## ข้อมูลสถิติเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ครึ่ง)

ลำดับที่	พื้นที่เขตไฟฟ้าที่เกิดเหตุการณ์	ประเภทพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์	วันที่เกิดเหตุการณ์	เวลาที่เกิดเหตุการณ์	วันที่แก้ไขเหตุการณ์	เวลาที่แก้ไขเหตุการณ์	ระยะเวลาไฟฟ้าดับ (นาที)	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ (ราย)	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ*ระยะเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับ (ราย-นาที)	สาเหตุไฟฟ้าดับ	ประเภทเหตุการณ์ 1 (Planned/Unplanned)	ประเภทเหตุการณ์ 2 (ทั่วไป/ตามข้อ 7)	ประเภทเหตุการณ์ 3 (อยู่ใน/นอกขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต)	การแก้ไขปัญหา	การรายงานต่อสำนักงาน กพท.
1	มาบตาพุด	โรงงาน	30/04/2566	12:49 น.	30/04/2566	13:50 น.	60	11	660	ปัญหาจากการไฟฟ้าภูมิภาค	Unplanned	ทั่วไป	อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต	เริ่มเดินเครื่องจักรใหม่	-
2	มาบตาพุด	โรงงาน	5/05/2566	14:00 น.	5/05/2566	14:20 น.	20	11	220	ปัญหาจากการไฟฟ้าภูมิภาค	Unplanned	ทั่วไป	อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต	เริ่มเดินเครื่องจักรใหม่	-