

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

| | |
|-----------------------|--|
| ชื่อผู้รับใบอนุญาต : | บริษัท บางกอก โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด |
| เขตพื้นที่ดำเนินงาน : | พื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ (เว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) |
| ปี : | 2567 |

| พื้นที่ | ดัชนี | กรณีรวมทุกเหตุการณ์ | กรณีไม่รวมเหตุการณ์ตามข้อ 7 | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|
| นิคมอุตสาหกรรมมาบตา พุด | จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ | Planned | - | |
| | | Unplanned | 1 ครั้ง | |
| | ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ | Planned | - | |
| | | Unplanned | 20 นาที | |
| | จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด | | 11 ราย | - |
| | D1 : SAIFI (ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า) | | 1 | - |
| | D2 : SAIDI (นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า) | | 20 | - |
| | D3: Distribution loss (%) | | 1.027 | - |

*หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย "-" หากไม่มีข้อมูล โดยให้ระบุเหตุผล