

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อผู้รับใบอนุญาต :	บริษัท บางกอก โคลเจนเนอร์ชั่น จำกัด
เขตพื้นที่ดำเนินงาน :	พื้นที่ดำเนินงานอื่นๆ (เว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ)
ปี :	2568

พื้นที่	ดัชนี	กรณีรวมทุกเหตุการณ์	กรณีไม่รวมเหตุการณ์ตามข้อ 7	
นิคมอุตสาหกรรมมาบตา พุด	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ	Planned	0 ครั้ง	-
		Unplanned	2 ครั้ง	-
	ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับผลกระทบ	Planned	0 นาที	-
		Unplanned	23 นาที	-
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด		12 ราย	-
	D1 : SAIFI (ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)		0.17	-
	D2 : SAIDI (นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟฟ้า)		3.83	-
	D3: Distribution loss (%)		1.033	-

*หมายเหตุ: ใส่เครื่องหมาย "-" หากไม่มีข้อมูล โดยให้ระบุเหตุผล